Gea Soc. Coop. - Prevenzione Rischio Sismico -
via Chiusa, 6/A - 60027 Osimo (An)
e-mail: info@geacoop.eu
sito: www.geacoop.eu
telefono: 339 7770445

ADEGUAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA MATERNA CECI
SITA IN VIA SCANDALLI

- PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO -

STATO DI PROGETTO - telai strutturali

COMMITTENTE: Comune di Camerano

PROGETTISTA: Ing. Alessandro Bianchi

Gruppo di lavoro: Ing. Cinzia Scopece

REV.	DATA	MOTIVO	SCALA	TAVOLA
00	Febbraio 2017		1:50	S9

NAVIGATORE



N.B.: - I PILASTRI HANNO TUTTI DIMENSIONI 30X30 CM
- I SOLAI SONO TUTTI IN LATEROCEMENTO, H=16+4, i = 33 cm

N.B.: TUTTE LE MISURE DEVONO ESSERE RIVERIFICATE A CURA DELL'IMPRESA ESECUTRICE. OGNI LAVORAZIONE ED EVENTUALE MODIFICA DEVE ESSERE PREVENTIVAMENTE APPROVATA DALLA DIREZIONE LAVORI

TIP. 1: - 3 NASTRI / 150"
- PIASTRE SUI NODI
- INGHISAGGI CON BARRE FILETTATE (DOVE OCCORRE)

TIP. 2: - 2 NASTRI / 150"
- PIASTRE SUI NODI
- INGHISAGGI CON BARRE FILETTATE (DOVE OCCORRE)



TELAIO 27 – 34



TELAIO 28 – 35



TELAIO 16 – 41



TELAIO 9



TELAIO 1 – 42

PILASTRO 21 - ESEMPIO TIPO DI SEQUENZA COSTRUTTINVA PER LA REALIZZAZIONE DEL RINFORZO SUI PILASTRI

FASE 0



FASE 1



Realizzazione strappo sulle murature di 15 cm per lato

FASE 2



Posa in opera di angolari 60X60X6 + nastri in acciaio INOX + inghisaggi

FASE 3



Ricoprimento a spruzzo con malta TIPO EMACO

FASE 4



Ripristino della tamponatura con particolare cura nel realizzare gli ammorsamenti secondo lo schema rappresentato in figura. Seguono opere di funitura

PARTICOLARE CAM - PIASTRA IMBUTITA

Angolare acciaio 6x6 cm Piastra imbutita



SCALA
1:10

N.B.: Piastra imbutita da utilizzare nei fori realizzati per far passare i nastri di acciaio.
Valido per le tavole S9 - S10 - S11 - S12 - S13 - S14