

Amministrazione Comunale di
Monte Rinaldo

PSR 2007-2013 | asse 4 Leader

misura 4.1.3, sottomisura 4.1.3.5.b - misura 3.2.3 | *scheda intervento 8, azione b)*

Palazzo Giustiniani

intervento di restauro e recupero funzionale

1° STRALCIO

Comune di Monte Rinaldo (fm)

SIAR | ID 14654

PROGETTO ESECUTIVO

PROGETTO SCHEMI UNIFILARI QUADRI ELETTRICI

SINDACO

dott. GIANMARIO BORRONI

RESPONSABILE UNICO
DEL PROCEDIMENTO

ing. JAN ALEXANDER FRATI

SCALA

DATA


gennaio
2015


ELABORATO


LP 0091 2014

4

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
A	<div><div><div>Progetto: PALAZZO STORICO</div><div>Disegnato:</div><div>Coordinato:</div><div>N° di Disegno: 15A05SU01</div><div>Tensione di esercizio: 400 / 230 [V]</div><div>Sistema di Distribuzione: TT</div><div>Pagina: 1</div></div><div><div>1 - QEG PIANO SEMINTERRATO</div><div>4</div><div>1</div><div>2 - QES-1 PIANO TERRA</div></div></div>													A
B														B
C														C
D														D
E														E
F														F
	Descrizione		QEG PIANO SEMINTERRATO	QES-1 PIANO TERRA										
G	Alimentazione - Sezione di Fase [mm²]		16,0	10,0										G
	Alimentazione - Sezione di Neutro [mm²]		16,0	10,0										
	Alimentazione - Sezione di PE [mm²]		16,0	10,0										
	Alimentazione - Icc massima ai morsetti di entrata [kA]		5,837	2,914										
	Alimentazione - Corrente Fase L1 [A]		0,00	0,00										
	Alimentazione - Corrente Fase L2 [A]		0,00	0,00										
H	Alimentazione - Corrente Fase L3 [A]		0,00	0,00										H
	Alimentazione - Corrente Fase N [A]		0,00	0,00										
	Calcolo del potere di interruzione		Icn / Icu	Icn / Icu										
	PI degli apparecchi modulari secondo la norma		CEI EN 60898	CEI EN 60898										
I	Note													I
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	





	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
A Progetto: PALAZZO STORICO Disegnato:													
B Coordinato:													
N° di Disegno: 15A05SU01													
C Quadro: 2 - QES-1 PIANO TERRA Tensione di esercizio: 400 / 230 [V] Icc massima ai morsetti di entrata: 2,914 kA													
Famiglia involucri: CVX160E Quadri da parete con telaio estraibile Livello di segregazione: Non segregato (forma 1)													
D Ingombro totale: 700x900x140 Grado IP: IP40 Corrente Icw: 10 kA Norma verifica termica: EN 61439 Pagina: 5													
E													
F													
G	Numero colonna		1										
Descriptione													
Famiglia armadio			CVX160E Quadri da parete con telaio estraibile										
Dimensioni nominali (b x h x p)			600x800x140										
Dimensioni effettive			700x900x140										
Struttura base			CVX160E 600x800x170										
Montanti													
Telai funzionali													
Vano cavi interno													
H Pannello SX													
Pannello DX													
KIT d'affiancamento													
I Porta (o profili)			GW47012E										
Fondo (o profili)													
Zoccolo													
Solfari													
Staffe di rinforzo													
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13