



Ministero dello Sviluppo Economico

DIREZIONE GENERALE PER LE ATTIVITÀ TERRITORIALI

Divisione XI – Ispettorato Territoriale Marche Umbria

Unità organizzativa III – Reti e Servizi di Comunicazioni Elettroniche

Al Dirigente

OGGETTO: Nulla Osta – Costruzione ed esercizio di tubazioni metalliche per “Variante in corso d’opera al progetto approvato con Det. Dir. N.342 RG - 42 RS del 07.05.2018 della Provincia di Fermo per realizzazione impianto di trattamento anaerobico-aerobico della frazione organica di rifiuti solidi urbani (FORSU) per la produzione di biometano ed ammendante compostato misto presso loc. San Pietro Comune di Torre San Patrizio (FM)” - D.Lgs. n.259 del 01/08/2003

Proponente: SAM S.r.l.

Pratica BIOG 85 (FM) – MT 722 (FM)

In riferimento alla **Istanza** pervenuta a questo Ispettorato Territoriale in data 11/03/2021 tramite *cloud* istituzionale della Provincia di Fermo ed acquisita con ns. prot. 38517, con la quale la Soc. **SAM S.r.l.** ha chiesto, a norma del T.U. di Legge sulle Acque ed Impianti Elettrici (R.D. n.1775 del 11/12/1933) e del Codice delle Comunicazioni Elettroniche (D.Lgs. n.259 del 01/08/2003), di poter realizzare le **condutture metalliche interrato** necessarie all’impianto di trattamento anaerobico-aerobico della frazione organica di rifiuti solidi urbani (FORSU) per la produzione di biometano ed ammendante compostato misto presso loc. San Pietro Comune di Torre San Patrizio (FM), nonché gli **elettrodotti MT interrati in cavo cordato ad elica** a servizio all’impianto medesimo;

Premesso che la Provincia di Fermo ha richiesto la verifica della completezza documentale con nota PEC prot. 123 del 07/01/2021, acquisita al ns. prot. 2160 del 07/01/2021 “Nuova Istanza - Provvedimento autorizzatorio unico regionale ai sensi dell’art. 27-bis del D.lgs. 152/2006 relativo al progetto di “Variante in corso d’opera al progetto approvato con Det. Dir. N.342 RG - 42 RS del 07.05.2018 della Provincia di Fermo per realizzazione impianto di trattamento anaerobico-aerobico della frazione organica dei rifiuti solidi urbani (FORSU) per la produzione di biometano ed ammendante compostato misto presso loc. San Pietro Comune di Torre San Patrizio” in cui dava atto che la documentazione tecnica era consultabile all’indirizzo *web* provinciale;

Premesso che la Provincia di Fermo ha richiesto integrazione documentale alla società proponente con nota PEC prot. 1745 del 05/02/2021, acquisita al ns. prot. 18757 del 05/02/2021;

Premesso che la Provincia di Fermo ha dato comunicazione di avvio del procedimento con richiesta di osservazioni da parte degli Enti coinvolti sulla documentazione integrativa con nota PEC prot. 3808 del 11/03/2021, acquisita al ns. prot. 38517 del 11/03/2021;

Premesso che la Provincia di Fermo ha richiesto integrazione documentale alla società proponente con nota PEC prot. 7129 del 10/05/2021, acquisita al ns. prot. 71577 del 10/05/2021;

Premesso che la Provincia di Fermo ha concesso la sospensione dei termini alla società proponente con nota PEC prot. 8883 del 08/06/2021, acquisita al ns. prot. 89777 del 08/06/2021;

Visto che la Provincia di Fermo ha convocato la conferenza di servizi per i giorni 16/11/2021 (prima seduta) e 23/11/2021 (seconda seduta) con nota PEC prot. 15773 del 18/10/2021, acquisita al ns. prot. 157225 del 18/10/2021;

Visti i verbali della conferenza di servizi sopra richiamata trasmessi con nota PEC prot. 18213 del 01/12/2021, acquisita al ns. prot. 181673 del 01/12/2021;

Vista la documentazione integrativa prodotta dalla società proponente e presente nel *cloud* istituzionale della Provincia di Fermo;



Preso atto che la società proponente espressamente precisa che il progetto prevede l'installazione di impianto fotovoltaico per produzione di energia elettrica destinata ad esclusivo autoconsumo interno alla struttura e pertanto senza cessione alla rete di distribuzione nazionale;

Rilevato che la società indica negli elaborati grafici che i tracciati delle tubazioni metalliche interrato ricadono nelle part. 18, 113, 157, 204, del Fg. 5 del catasto del Comune di Torre San Patrizio;

Vista la documentazione progettuale ed integrativa della società proponente consultabile tramite *cloud* istituzionale della Provincia di Fermo in merito alle **condutture metalliche interrate**:

- DA.17 (Istanza, Dichiarazione di impegno, Copia di versamento per istruttoria)
- DA.20 (Dichiarazione su *pantouflage*)
- DA.21 (Copia di visura camerale)
- DA.22 (Dichiarazione su marche da bollo)
- DA.24 (Dichiarazione su stati interferenziali con linee TLC)
- RT.MISE (Relazione tecnica)
- RE.02 (Relazione esplicativa)
- IM-07
- ARC.03_IT

Considerato che per le **tubazioni metalliche interrate** per il trasporto del biometano è stato richiesto il rilascio del *Nulla Osta* di competenza di questo Ministero;

Viste le caratteristiche tecniche delle tubazioni metalliche interrate descritte nella tavola IM-07:

Descrizione	L (m)	Posa (m)	Materiale	DN	Sp (mm)	P _{max.eser.} (bar)	Specie
upgrading - cabina Remi (n.1)	200	Interrata (1,00)	Acciaio rivestito in PE con protezione catodica	80	3,2	16	2°
cabina Remi - compressore (n.2)	30	Interrata in cavedio con grigliato (0,80)	Acciaio rivestito in	80	3,2	16	2°
compressore - cabina Remi (n.3)	40	Interrata in cavedio con grigliato (0,80)	Acciaio rivestito in PE	50	3,2	60	1°
compressore - caribombolai (n.4)	170	Interrata (1,00)	Acciaio rivestito in PE interno a tubazione in PVC con protezione catodica	50	3,2	250	1°
cabina Remi – upgrading (n.5)	200	Interrata (1,00)	Acciaio rivestito in PE con protezione catodica	80	3,2	16	2°

Vista la documentazione progettuale ed integrativa della società proponente consultabile tramite *cloud* istituzionale della Provincia di Fermo in merito alle **elettrodotti MT interrati**:

- DA.18 (Istanza, Dichiarazione di impegno, Atto di sottomissione)
- DA.20 (Dichiarazione su *pantouflage*)
- DA.21 (Copia di visura camerale)
- DA.22 (Dichiarazione su marche da bollo)
- DA.24 (Dichiarazione su stati interferenziali con linee TLC)
- DA.25 (Copia conforme atto di sottomissione)



- RT.MISE (Relazione tecnica)
- RE.02 (Relazione esplicativa)
- IE-02
- ARC.03_IT

Viste le caratteristiche tecniche delle tubazioni metalliche interrato descritte nella tavola IE-02:

Descrizione	L (m)	Posa (m)	Cavo
cabina consegna MT n.1 – cabina MT/BT n.2	205	Interrata (>1,00)	RG16H1R12X cordato ad elica
cabina MT/BT n.2 – cabina MT/BT n.3	105	Interrata (>1,00)	RG16H1R12X cordato ad elica
cabina MT/BT n.2 – cabina MT/BT n.4	210	Interrata (>1,00)	RG16H1R12X cordato ad elica
cabina MT/BT n.2 – cabina MT/BT n.5	95	Interrata (>1,00)	RG16H1R12X cordato ad elica

Considerato che per la linea elettrica MT interrata in **cavo cordato ad elica visibile**, vista la tipologia di cavo, sono state presentate **Dichiarazione e Attestazione di Conformità**, redatte ai sensi dell'art. 95, comma 2-bis, del D.Lgs.259/2003 che sostituisce a tutti gli effetti il *Nulla Osta* di competenza di questo Ministero, purché tutte le opere siano realizzate in conformità alla normativa vigente ed alla relativa documentazione progettuale presentata;

Visto l'Atto di Sottomissione, registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Civitanova Marche in data 03/03/2021 al n.493 – Mod.3, senza alcun pregiudizio delle clausole in esso contenute e fatti salvi i diritti che derivano al Ministero dello Sviluppo Economico dal R. D. n. 1775/1933 e dal D. Lgs. 259/2003;

Visti gli atti amministrativi prodotti dalla Soc. **SAM S.r.l.** (Dichiarazione d'Impegno e Dichiarazione sostitutiva interferenze);

Esaminate la corografia degli impianti e la documentazione progettuale redatta secondo le norme prescritte;

Considerati il rispetto di tutte le prescrizioni di legge vigenti in materia e la dichiarazione sostitutiva dell'atto notorio prodotta dal Sig. **MASSIMO PROPERZI**, in qualità di **Amministratore Delegato e Rappresentante di impresa** della Soc. **SAM S.r.l.** (visura camerale), in cui lo stesso dichiara che **nell'area interessata dall'impianto e dalle opere connesse** (Fig. 5 partt. 17, 18, 157, 113, 111, 161, 68, 144, 204 del Comune di Torre San Patrizio), **non sono presenti linee di comunicazione elettronica aeree/interrate e che pertanto non vi sono interferenze**;

Acquisita agli atti la dichiarazione del procuratore sul rispetto dell'art.53, co. 16-ter, del D.Lgs.165/2001, introdotto dalla Legge n.190/2012 (*pantouflage*);

RILASCIA

per quanto di competenza, il relativo **NULLA OSTA** alla costruzione e all'esercizio delle **tubazioni metalliche interrate** in parola (tubazioni n.1, n.4 e n.5), purché tutte le opere siano realizzate in conformità alla normativa vigente ed alla relativa documentazione progettuale presentata, **con l'obbligo di prestare la massima attenzione nei lavori di scavo in corrispondenza di eventuali linee di telecomunicazione esistenti, con assunzione di ogni responsabilità per eventuali illeciti commessi**, ed in particolare con l'obbligo di rispettare le seguenti prescrizioni:

- *prestare la massima attenzione negli scavi e nella posa della condotta metallica in corrispondenza di eventuali attraversamenti e/o avvicinamenti alle linee di telecomunicazione, sia aeree che interrate esistenti, effettuando obbligatoriamente in via preventiva "saggi a mano" con conseguente assunzione di ogni responsabilità per gli atti illeciti commessi, e provvedendo ad informare la Soc. Telecom Italia per servizio di assistenza scavi;*
- *rispettare per la realizzazione e la posa della condotta metallica, in corrispondenza degli eventuali attraversamenti e/o avvicinamenti alle linee di telecomunicazione, tutte le specifiche tecniche previste dalle*



norme di settore vigenti con particolare riferimento alla distanza minima da rispettare ed alle protezioni catodiche da porre in essere;

- *rispettare la “Regola tecnica per la progettazione, costruzione, collaudo, esercizio e sorveglianza delle opere e degli impianti di trasporto di gas naturale con densità non superiore a 0,8”, contenuta nel DM 17.04.2008 del Min. dello Sviluppo Economico, nonché rispettare le indicazioni tecniche previste da UNI 9165 e UNI 9860.*

Qualora in corso d’opera emergessero incroci e/o parallelismi con linee di telecomunicazioni preesistenti ad oggi non segnalati dal gestore del servizio universale di comunicazione elettronica, questo Ispettorato deve essere contattato in tempo utile per concordare tempi e modalità del sopralluogo che lo stesso si riserva di effettuare in fase esecutiva.

Qualora il progetto di costruzione, modifica e spostamento delle tubazioni metalliche sotterrate preveda installazione ed esercizio di una rete di comunicazione elettronica ad uso privato asservita agli impianti, l’installazione della medesima su supporto fisico, ad onde convogliate e con sistemi ottici, è soggetta ad Autorizzazione Generale ai sensi degli artt. 99 e 104, c.1, lett.b) del d.lgs. 259/2003, fatto salvo quanto previsto dall’art. 105, c. 2, lett. a) e pertanto, necessita dell’apposita dichiarazione, resa dalla persona fisica titolare ovvero dal legale rappresentante della persona giuridica, conformemente all’allegato 17 del d.lgs. 259/2003 da inviare a questo Ministero (DGSCERP - Div.II) dopo la realizzazione e nell’esercizio della rete di comunicazione.

Informativa ai sensi dell’art.13 del Reg. Europeo 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali nonché della libera circolazione di tali dati e che abroga la dir.95/46/CE: i dati personali saranno raccolti in conformità a specifiche disposizioni di legge e verranno trattati dal Titolare del trattamento esclusivamente per le finalità istituzionali previste dalle normative nell’ambito del procedimento in atto, anche con strumenti informatici. Tali dati saranno conservati per un periodo di tempo non superiore a quello necessario agli scopi per i quali sono stati raccolti o successivamente trattati conformemente a quanto previsto dagli obblighi di legge. I dati trattati potranno essere comunicati, nel rispetto della norma vigente, ai soggetti cui la comunicazione degli stessi debba essere effettuata in adempimento di un obbligo previsto dalla legge, da un regolamento o dalla normativa comunitaria, ovvero per adempiere ad un ordine dell’Autorità Giudiziaria; ai soggetti designati dal Titolare, in qualità di Responsabili, o alle persone che operano sotto l’autorità diretta del Titolare o del Responsabile; ad altri eventuali soggetti terzi, nei casi espressamente previsti dalla legge. Il MISE attua idonee misure tecniche ed organizzative per garantire che i dati personali vengano trattati in modo adeguato e conforme alle finalità per cui vengono gestiti. L’interessato, in ogni momento potrà esercitare i diritti di cui all’artt. 15 e 22 del Regolamento. Il contatto del titolare del trattamento è: Ministero dello Sviluppo Economico – via Veneto 33, 00187 Roma (urp@mise.gov.it).

Addetta Istruttoria:
f.t. ing. Cecilia Scaletti - U.O. III
tel. 0744 400882 – cell. 334 6852568
email: cecilia.scaletti@mise.gov.it

Il Responsabile dell’U.O. III
f.t. Giovanni De Matteis

Il Dirigente
Dott. ssa Fabiola Gallo