

Rif. Prot. n. 16534  
Fasc.9.10.6/3

**0016905|29/09/2023**  
|P\_FM|RP\_FM|ZPA|P  
9.10.6/2009/ZPA/3

PEC

All'impresa **FERMO ASITE S.r.l.u.**  
[info@pec.asiteonline.it](mailto:info@pec.asiteonline.it)

Al **Comune di Fermo**  
Sindaco  
Servizio LL.PP. – Urbanistica - Ambiente  
[sportellourbanistica@pec.comune.fermo.it](mailto:sportellourbanistica@pec.comune.fermo.it)

Al **Comune di Ponzano di Fermo**  
Sindaco  
Servizio Ambiente  
[comune@pec.ponzanodifermo.org](mailto:comune@pec.ponzanodifermo.org)

Al **Comune di Monterubbiano**  
Sindaco  
Servizio Ambiente  
[monterubbiano@pec.ucvaldaso.it](mailto:monterubbiano@pec.ucvaldaso.it)

Al **Presidente dell'ATA 4 di Fermo**  
[ata4fermo@emarche.it](mailto:ata4fermo@emarche.it)

All'ARPAM – Dipar.to Prov. di Fermo  
[arpam.avsud@emarche.it](mailto:arpam.avsud@emarche.it)

All'**AST Fermo**  
Dipartimento di Prevenzione  
[ast.fermo@emarche.it](mailto:ast.fermo@emarche.it)

Alla **REGIONE MARCHE**  
Settore Genio Civile Marche Sud  
[regione.marche.geniocivile.mc@emarche.it](mailto:regione.marche.geniocivile.mc@emarche.it)

Oggetto: Impresa **Fermo A.S.I.T.E. S.r.l.u.** — Istanza finalizzata al rilascio del **Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale** ai sensi dell'art. 27-bis del D.lgs. n. 152/2006 relativo alla modifica sostanziale della discarica e per l'approvazione del progetto denominato **“Raccordo morfologico con aumento di volume (128.500 mc) e adeguamento capping porzione di discarica (corpo C) per rifiuti non pericolosi, all'interno del Centro Integrato dei Rifiuti (CIGRU)”** situato in località San Biagio nel comune di Fermo.  
Richiesta di integrazione documentale - Precisazione

Con riferimento alle precedenti note di questo Settore, di pari oggetto, prot. n. 16534 del 25/09/2023 e n. 16714 del 27/09/2023, si precisa che, nel riepilogare le varie richieste di integrazione pervenute, per mero errore materiale, è stato omesso l'inserimento di un punto contenuto nel contributo fornito dall'ARPAM. Pertanto, all'elenco delle richieste di integrazioni viene aggiunto il seguente punto:

c) **In riferimento alla nota prot. n. 30738 del 13/09/2023 dell'ARPAM "Servizio Territoriale Provincia di Fermo":**

1. Relativamente alla gestione del sistema di raccolta e estrazione del biogas prodotto dal corpo discarica, l'impresa descrive, nell'elaborato "DIS\_01 – Relazione Tecnica": *"Il progetto non prevede la realizzazione di ulteriori pozzi verticali di captazione del biogas, ma solamente l'abbandono dei pozzi che nel corso del tempo risulteranno non più produttivi e la sostituzione con la realizzazione di nuovi pozzi diversamente localizzati."* Nel merito, come descritto nella seguente trattazione del documento, il progetto si inserisce in un contesto già dotato di impianti di estrazione, il cui posizionamento viene ritenuto dall'impresa come adeguato, procedendo, durante la fase di abbancamento, all'adeguamento delle altezze dei pozzi.

Nel merito, si chiede di integrare, negli elaborati presenti o in un altro documento, una valutazione sull'attuale stato del sistema di estrazione del biogas, che fornisca una base di valutazione dello stato dei pozzi di estrazione

Cordialmente.

**Il Dirigente del Settore III**

*Arch. Gian Luca Rongoni*

**Per informazioni:**

**Servizio Emissioni in atmosfera**

**Dott. Federico Maravalli**

☎ 0734 - 232327 ☒ 0734 - 232304

e-mail: federico.maravalli@provincia.fm.it

**Servizio Disciplina scarichi idrici**

**Ing. Marco Barnabei**

☎ 0734 - 232323 ☒ 0734 - 232304

e-mail: marco.barnabei@provincia.fm.it

**Servizio Gestione rifiuti:**

**Geom. Luigi F. Montanini**

☎ 0734 - 232330 ☒ 0734 - 232304

e-mail: luigi.montanini@provincia.fm.it