

**GIUNTA REGIONALE**

DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE, TERRITORIO E PROTEZIONE CIVILE

Direzione Protezione Civile e Sicurezza del Territorio

**Settore Genio Civile Marche Sud**PEC: [regione.marche.geniocivile.mc@emarche.it](mailto:regione.marche.geniocivile.mc@emarche.it)email: [settore.gcmarchesud@regione.marche.it](mailto:settore.gcmarchesud@regione.marche.it)

ID: 34379492|16/09/2024|GCMS

1174552 | 17/09/2024

**Alla** **Provincia di Fermo**  
**Settore II Sostenibilità – Infrastrutture – Innovazione –**  
**Pianificazione ecologia**  
Pec: [provincia.fermo@emarche.it](mailto:provincia.fermo@emarche.it)

E p.c. Alla **ECO ELPIDIENSE srl**  
Pec: [ecoelpidiense@pec.it](mailto:ecoelpidiense@pec.it)

**OGGETTO:** Impresa ECO ELPIDIENSE srl – Istanza finalizzata al rilascio del Provvedimento Autorizzatorio Unico ai sensi dell'art. 27-bis del D.lgs. n. 152/2006 per il progetto di realizzazione e ampliamento degli impianti tecnologici e della discarica per rifiuti pericolosi in loc. "Castellano" nel Comune di Porto Sant'Elpidio. Verifica della completezza documentale  
**Richiesta integrazione documentale**

**Premesso che** con nota prot. n. 14943 del 06.09.2024, registrata al ns prot. n. 1134052 del 09.09.2024, la Provincia di Fermo ha invitato gli Enti coinvolti a verificare la completezza documentale dell'istanza inerente il Provvedimento Autorizzatorio Unico, presentata dall'impresa ECO ELPIDIENSE S.r.l., ai sensi dell'art. 27-bis del D.lgs. n. 152/2006, per il progetto di "Realizzazione e ampliamento degli impianti tecnologici e della discarica per rifiuti pericolosi in loc. "Castellano" nel comune di Porto Sant'Elpidio (FM);

**Esaminati** gli elaborati progettuali messi a disposizione dalla Provincia di Fermo tramite link dedicato;

**Visti:**

- il R.D. 25.07.1904, n. 523 e ss.mm.ii.;
- l'art. 7 del R.D.L. 30.12.1923, n. 3267;
- la L. 07.08.1990, n. 241;
- la Circolare n. 1 del 23.07.1997 della Regione Marche;
- il Piano Stralcio per l'assetto Idrogeologico (PAI) dell'autorità di Bacino Regionale delle Marche e le relative Norme di Attuazione;
- la L.R. 23.02.2005, n. 6 e ss.mm.ii.;
- la L.R. 09.06.2006, n. 5 e ss.mm.ii.;
- il D.Lgs. 03.04.2006, n. 152 e ss.mm.ii.;
- il D.P.R. 14.04.1993;
- la L.R. 17.06.2013, n. 13 e ss.mm.ii.;
- la L.R. 03.04.2015, n. 13 e ss.mm.ii.;
- la D.G.R. n. 1732 del 17.12.2018 e ss.mm.ii.;
- l'art. 15 della L.R. 30.07.2021, n. 18;
- la D.G.R. n. 1677 del 30.12.2021.

**Verificato che:**

- nell'elaborato *A.01 Relazione tecnica illustrativa*, al par. 7.1 Acque meteoriche di dilavamento viene riportato:

“ ...

*La vasca verrà dotata di una tubazione di scarico, posizionata nella parte più depressa, di diametro non superiore a 120 mm in modo tale da garantire che la portata in uscita (allo scarico) non sia superiore a 28 l/sec. Ai fini della sicurezza è necessario realizzare, in testa all'argine di valle, uno sfioro di troppo pieno e canaletta in cemento lungo la scarpata esterna fino al fosso.”*

- Nell'elaborato *AIA.08 Planimetria acque meteoriche piazzale e discarica* viene indicato che la nuova linea di scarico delle acque meteoriche, proveniente dalla vasca di invarianza idraulica, si ricongiunge al canale di scolo esistente, senza illustrare il recettore finale di tale linea e/o dare ulteriori informazioni nel merito;
- Non risultano agli atti di questa Autorità idraulica autorizzazioni/concessioni, ai sensi del R.D. n. 523/1904 e dell'art. 30 della L.R. n. 5/2006, per scarichi inerenti l'impianto in esame su corsi d'acqua demaniali;

**Considerato** che negli elaborati *DA.01 istanza di Avvio Procedimento Autorizzatorio Unico* e nel *DA.02 Allegato A1 – Avviso al pubblico* viene indicato che l'Autorizzazione Integrata Ambientale riguarda anche l'autorizzazione allo scarico acque civili ed acque industriali

**Tutto ciò premesso e considerato**, per quanto di competenza di questo Settore regionale, dovranno essere forniti i seguenti chiarimenti:

1. Chiarire se le opere oggetto del presente procedimento comportano la realizzazione di nuovi scarichi su corso d'acqua demaniale.  
In caso positivo, dovrà essere presentata specifica istanza di concessione idraulica formulata in bollo, su apposita modulistica reperibile sul sito della Regione Marche al seguente link: <https://www.regione.marche.it/Regione-Utile/Paesaggio-Territorio-Urbanistica-Genio-Civile/Genio-civile/Concessione-aree-demaniali#Modulistica>, comprensiva degli allegati ivi indicati.
2. Se le opere in progetto utilizzano uno scarico esistente su corso d'acqua demaniale, chiarire se lo scarico è stato autorizzato/concessionato, ai sensi del R.D. n. 523/1904 e dell'art. 30 della L.R. n. 5/2006.  
In caso negativo dovrà essere presentata specifica istanza di concessione idraulica, come sopra riportata, specificando da quale anno risulta realizzato.
3. Elaborati grafici, realizzati a scala opportuna, per illustrare le opere in progetto descritte nell'elaborato *A.01 Relazione tecnica illustrativa*, al par. *7.1 Acque meteoriche di dilavamento*, riportate in premessa.

Si rappresenta inoltre che:

- tutte le opere e i manufatti da realizzare (scarichi, elementi di protezione spondale, pozzetti, scavi, ecc.) dovranno rispettare le disposizioni sulle distanze dettate dalla lett. f) art. 96 R.D. 523/1904 e s.m.i.;
- non potranno essere in ogni caso ridotte le sezioni idrauliche esistenti e dovrà essere garantita l'officiosità idraulica di eventuali corsi d'acqua interessati dagli interventi.

#### IL DIRIGENTE

(Dott. Ing. Vincenzo Marzialetti)

*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi  
del DLgs 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate  
il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa*

*P.O. Pareri e Autorizzazioni Dott. Ing. Mario Campagnoli*

RdP Autorizzazioni e nulla osta idraulici Prov. Fermo : Dott. Ing. Elena Lombardi - Tel. 0734/2212228

Fascicolo: 420.60.60/2024/GCMS/2273