

Alla **Provincia di Fermo**  
**Settore II Sostenibilità – Infrastrutture – Innovazione**  
Pec: [provincia.fermo@emarche.it](mailto:provincia.fermo@emarche.it)

E p.c. Alla **ECO ELPIDIENSE srl**  
Pec: [ecoelpidiense@pec.it](mailto:ecoelpidiense@pec.it)

**OGGETTO:** Impresa ECO ELPIDIENSE srl – Istanza finalizzata al rilascio del Provvedimento Autorizzatorio Unico ai sensi dell'art. 27-bis del D.lgs. n. 152/2006 per il progetto di realizzazione e ampliamento degli impianti tecnologici e della discarica per rifiuti pericolosi in loc. "Castellano" nel Comune di Porto Sant'Elpidio. Avvio procedimento, pubblicazione avviso e richiesta osservazioni agli Enti  
**Richiesta integrazione documentale**

**Premesso che:**

- con nota prot. n. 14943 del 06.09.2024, registrata al ns prot. n. 1134052 del 09.09.2024, la Provincia di Fermo ha invitato gli Enti coinvolti a verificare la completezza documentale dell'istanza inerente il Provvedimento Autorizzatorio Unico, presentata dall'impresa ECO ELPIDIENSE S.r.l., ai sensi dell'art. 27-bis del D.lgs. n. 152/2006, per il progetto di "Realizzazione e ampliamento degli impianti tecnologici e della discarica per rifiuti pericolosi in loc. "Castellano" nel comune di Porto Sant'Elpidio (FM);
- con nota prot. n. 1174552 del 17.09.2024 questo Settore Regionale ha provveduto a trasmettere la richiesta di integrazione documentale per chiarire aspetti inerenti gli scarichi delle opere in parola;
- la Provincia di Fermo ha trasmesso l'avvio del procedimento, la pubblicazione avviso e richiesta osservazioni agli Enti per la pratica in esame con nota prot. n. 19131 del 12.11.2024, assunta in pari data al protocollo regionale n. 1438100, in seguito alle integrazioni prodotte dalla ditta richiedente;

**Esaminati**, in particolare, gli elaborati integrativi trasmessi dalla ditta ECO ELPIDIENSE Srl e messi a disposizione dalla Provincia di Fermo tramite link dedicato;

**Visti:**

- il R.D. 25.07.1904, n. 523 e ss.mm.ii.;
- l'art. 7 del R.D.L. 30.12.1923, n. 3267;
- la L. 07.08.1990, n. 241;
- la Circolare n. 1 del 23.07.1997 della Regione Marche;
- il Piano Stralcio per l'assetto Idrogeologico (PAI) dell'autorità di Bacino Regionale delle Marche e le relative Norme di Attuazione;
- la L.R. 23.02.2005, n. 6 e ss.mm.ii.;
- la L.R. 09.06.2006, n. 5 e ss.mm.ii.;
- il D.Lgs. 03.04.2006, n. 152 e ss.mm.ii.;
- il D.P.R. 14.04.1993;
- la L.R. 17.06.2013, n. 13 e ss.mm.ii.;
- la L.R. 03.04.2015, n. 13 e ss.mm.ii.;
- la D.G.R. n. 1732 del 17.12.2018 e ss.mm.ii.;
- l'art. 15 della L.R. 30.07.2021, n. 18;
- la D.G.R. n. 1677 del 30.12.2021.

**Verificato che** nella *RI.01-Relazione illustrativa*, in risposta alle richieste del Settore Genio Civile Marche Sud, il progettista della ditta ECO ELPIDIENSE Srl dichiara che:

*"Non si prevedono nuovi scarichi in acque superficiali, in particolare, i nuovi sistemi di regimazione recapiteranno nelle opere di convogliamento esistenti..."*

*Dalla vasca verranno convogliate nel fosso di scolo presente nel lato est del corpo discarica attraverso il sistema di canalette esistenti adibite alla regimazione delle acque meteoriche dell'impianto... il lato ovest recapita all'interno del lotto di proprietà. In particolare nel lato ovest convoglia presso un fosso secondario tributario in destra idrografica del fosso Castellano, in assenza di salti morfologici";*

**Rilevato che** il fosso secondario, citato nella relazione sopra indicata, risulta un corso d'acqua demaniale, per cui lo scarico su detto corpo idrico è soggetto ad autorizzazione/concessione idraulica ai sensi del R.D. n. 523/1904 e dell'art. 30 della L.R. n. 5/2006, come già comunicato nella precedente nota;

**Considerato che** non risultano agli atti di questa Autorità idraulica autorizzazioni/concessioni, ai sensi del R.D. n. 523/1904 e dell'art. 30 della L.R. n. 5/2006, per scarichi inerenti l'impianto in esame su corsi d'acqua demaniali;

**Tutto ciò premesso e considerato**, per quanto di competenza di questo Settore regionale, al fine di poter mantenere lo scarico in parola, dovranno essere prodotte le seguenti integrazioni:

- Istanza di concessione idraulica, specificando da quale anno risulta realizzato e il nome del concessionario, formulata in bollo, su specifica modulistica reperibile sul sito della Regione Marche al seguente link: <https://www.regione.marche.it/Regione-Utile/Paesaggio-Territorio-Urbanistica-Genio-Civile/Genio-civile/Concessione-aree-demaniali#Modulistica>, unitamente agli allegati ivi previsti in particolare:
  - Estratto di mappa aggiornato dell'area oggetto della richiesta;
  - Relazione tecnica descrittiva;
  - Relazione idraulica;
  - Elaborati grafici (pianta, sezione e dettaglio costruttivo) a scala opportuna per illustrare lo scarico, con indicazione dei limiti catastali demaniali e del tirante idraulico massimo (Tr:200anni), comprensivo di rilievo topografico dell'area in esame;
  - Se le opere di scarico attraversano terreni di altra proprietà, chiarimenti in merito al titolo per l'attraversamento.

Si precisa che, nel caso lo scarico non sia conforme ai corretti principi idraulici di officiosità e conservazione del corpo idrico, dovranno essere previste opere di adeguamento.

#### IL DIRIGENTE

(Dott. Ing. Vincenzo Marzialetti)

*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi  
del DLgs 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate  
il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa*

*P.O. Pareri e Autorizzazioni Dott. Ing. Mario Campagnoli*

*P.O. Concessioni e piccole derivazioni: Dott. Arch. Raffaella Diletti*

*RdP Autorizzazioni e nulla osta idraulici Prov. Fermo: Dott. Ing. Elena Lombardi - Tel. 0734/2212228*

Fascicolo: 420.60.60/2024/GCMS/2273